



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Московской области  
(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.99.02.575.П.003189.04.09 от 09.04.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Плиты керамогранитные "ITALON" / "ИТАЛОН"**

изготовленная в соответствии  
ТУ 5752-001-70422412-2007 "Плиты керамогранитные "ITALON", изм. №1

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):  
СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)"

Организация-изготовитель  
ЗАО "Керамогранитный завод" Россия  
Московская обл., г. Ступино, шоссе Староситненское, вл. 32

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
ЗАО "Керамогранитный завод" Россия  
Московская обл., г. Ступино, шоссе Староситненское, вл. 32

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ ЦГЭМО №1325-6 от 01.04.2009г.  
Протокол испытаний АИЛЦ ФГУЗ ЦГЭМО №6116-7/0329,  
№6117-7/0330 от 23.03.2009г

№2551764

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

А эфф.

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)  
не превышает 370 Бк/кг

Исследованный образец по содержанию природных радионуклидов  
соответствует 1 классу строительных материалов

Область применения:  
(согласно приложения)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры  
безопасности:

в соответствии с разделом требований безопасности, изложенных в  
ТУ 5752-001-70422412-2007 "Плиты керамогранитные "ITALON", изм. №1

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, изготовитель, область применения, меры  
безопасности



Заключение действительно до 07.04.2014г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



О.Л. Гавриленко

Н.В. РОССОШАНСКАЯ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.575.П.003189.04.09 от 09.04.2009

**Плиты керамогранитные "ITALON" / "ИТАЛОН"  
производитель ЗАО "Керамогранитный завод"**

**Область применения:**

- для покрытия полов внутри помещений, в лоджиях и на балконах всех типов зданий и сооружений (А-В), в том числе для лечебно-профилактических, детских дошкольных учреждений и предприятий общепита;
- для внутренней облицовки стен всех типов зданий и сооружений (А-В);
- для облицовки цоколей, фасадов и наружных стен типов зданий и сооружений (А-В).



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**Н. В. РОССОШАНСКАЯ**